

Кому: **Дачному некоммерческому партнерству  
«Южные Дачи»**

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество)  
109144, г. Москва,

— для граждан, полное наименование организации —

**Новочеркасский бульвар, д.46, к.147**

для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию**

№ RU 50507000 - 040

1. Администрация Серпуховского муниципального района  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта  
**Московской области**

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию),

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального  
(ненужное зачеркнуть)

строительства **газопровода высокого и среднего давления к 138 капитальным жилым домам**

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Московская область, Серпуховский район,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

**район д.Петровское**

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
-------------------------	-------------------	------------	------------

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего	куб. м	-	-
в том числе надземной части	куб. м	-	-
Общая площадь	кв. м	-	-
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	-	-
Количество зданий	штук	-	-

II. Нежилые объекты

<b>Общая протяженность газопровода</b>	п.м.	-	2852,86
<b>Подземный распределительный газопровод в т.ч.</b>			2806,91
Протяженность газопровода высокого давления	п.м.	-	32,7
Протяженность газопровода среднего давления	п.м.	-	2774,21
<b>Надземный распределительный газопровод в т.ч.</b>			5,29
Протяженность газопровода высокого давления	п.м.	-	2,2
Протяженность газопровода среднего давления	п.м.	-	3,09
Стоимость строительства объекта	тыс.руб.	-	-
Рабочее давление	МПа	-	1,2/0,3

Зам. Главы Серпуховского  
муниципального района  
(должность уполномоченного сотрудника органа,  
осуществляющего выдачу разрешения на ввод  
объекта в эксплуатацию)

(подпись)

**С.А.Соколов**

(расшифровка подписи)

“ 06 ” июня 20 13 г.

М.П.

**С.А.Соколов**  
Начальник отдела  
архитектуры и  
проектной работы  
Евдокимов Доротея Е.В.